



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Заместитель главного врача ФГБУЗ ГИ и Э ФМБА России

«Утверждаю»

А.И.Петухов

2015 г.



Регистрационный №

3485/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 21

от 25 марта 2015 г.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Техноизол Балтика», 236023, г.Калининград, ул. Красная, 294-1

Организация-получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Техноизол Балтика», 236023, г.Калининград, ул. Красная, 294-1

Наименование продукции: Строительная комплектация «ПОЛИВЕНТ» в составе: Аэраторы Полимент, Воронки Полимент, Адаптеры Полимент, Проходные элементы Полимент, Канализационные выходы Полимент, Выходы вытяжки Полимент, Вентиляционные выходы Полимент, Колпаки Полимент, Патрубки Полимент, Фильтры Полимент, Рондели, Штуцеры, Крепежи, Капельники, Примыкания, Покрывающие фартуки, Трубы вентиляционные, Вентилируемый наполнитель, Уплотнители.

Код ТН ВЭД: 3925 90 800 0

Область применения: для использования в системах вентиляции подкровельного пространства, вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных, жилых и общественных зданий, а также зданий промышленного, административного и культурно-

бытового назначения в качестве устройств выброса отработанного воздуха из индивидуальных и коллективных каналов естественной вентиляции, индивидуальных и коллективных дымоходов, каналов выброса продуктов сгорания газа.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ГОСТ 9218-86

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 4863-002-25814241-14, руководство по эксплуатации.

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 15126/15126-АС-13 от 10 марта 2015г. Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № RU.ЦОА.023.554) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 3, 16)

Вещества, показатели, факторы	Гигиенический норматив	Показатели
Миграция вредных веществ в модельную среду (вода дистил.), мг/л	СанПиН, МДУ, ПДК и др.	
Интенсивность запаха воздушной среды, балл	Не более 2	Соотв.
Уровень напряжения электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	15	Соотв.
Миграция химических веществ в модельную среду, мг/кг	-24	Соотв.
Бензол	0,1	Соотв.
Диоктилфталат	0,1	Соотв.
Голуол	0,02	Соотв.

По результатам проведенных испытаний продукции: «Строительная комплектация «ПОЛИВЕНТ» в составе:

Аэраторы Поливент, Воронки Поливент, Адаптеры Поливент, Проходные элементы Поливент, Канализационные выходы Поливент, Выходы вытяжки Поливент, Вентиляционные выходы Поливент, Колпаки Поливент, Патрубки Поливент, Фильтры Поливент, Рондели, Штуцеры, Крепежи, Капельники, Примыкания, Покрывающие фартуки, Трубы вентиляционные, Вентилируемый наполнитель, Уплотнители.» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010

(глава II раздел 3, 16), не установлено.

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: для использования в системах вентиляции подкровельного пространства, вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных, жилых и общественных зданий, а также зданий промышленного, административного и культурно-бытового назначения в качестве устройств выброса отработанного воздуха из индивидуальных и коллективных каналов естественной вентиляции, индивидуальных и коллективных дымоходов, каналов выброса продуктов сгорания газа.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Строительная комплектация «ПОЛИВЕНТ» в составе:
Аэраторы Поливент, Воронки Поливент, Адаптеры Поливент, Проходные элементы Поливент, Канализационные выходы Поливент, Выходы вытяжки Поливент, Вентиляционные выходы Поливент, Колпаки Поливент, Патрубки Поливент, Фильтры Поливент, Рондели, Штуцеры, Крепежи, Капельники, Примыкания, Покрывающие фартуки, Трубы вентиляционные, Вентилируемый наполнитель, Уплотнители.»

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, разд. 3, 16)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь. Республика Армения).**

Эксперт



В.Н.Артюшин